

臺中市政府消防局消防安全設備圖說審查常見缺失一覽表	
1	未檢附圖說審查申請書
2	未填寫案件聯絡人資料、基地面積等
3	未填寫起造人、消防專技人員資料(電子信箱、手機)
4	消防圖專技人員未簽章
5	建築圖建築師未蓋章
6	圖說審查申請書起造人未簽章
7	圖說審查申請書起造人未簽章
8	圖說尺寸錯誤(應為A1)
9	建築物地點錯誤(地址、地號)
10	申請類別錯誤
11	未檢附建築主管機關核准文件
12	消防圖上傳未完整
13	申請面積、總樓地板面積填寫錯誤
常見退件原因一覽表	
1	專技人員所製圖說缺失過多，無法如期改善完成
2	圖面缺失涉及建築變更設計，需與建築師、業主、設備師重新商討
3	資料缺失涉及其他機關，需時程辦理更動者
4	專技人員無故未主動約件
5	專技人員因故要求延後審查或退件
6	專技人員因故無法到場配合審查
7	特定工廠案件：公共危險物品或外部水源缺失無法如期完成